



МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДОРОГ И ТРОТУАРОВ
«АВТОБЫТДОР»

1410170, Московская область, г. Королев, ул. Ленина, дом 2 «А», телефон: 8 (495) 215-55-98; факс: 8 (495) 516-88-19
ИНН 5018043903 КПП 501801001 Сайт: www.avtobd.ru E-mail-avtobytdor@mail.ru

от 30.01.2014 № 29

на № _____ от _____

Генеральному директору
ООО «ЖК Инвест»
Азиваеву С.Г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 70
от 30 января 2014г.

на обеспечение сброса атмосферных и талых вод с земельного участка под застройку территории по адресу: Московская область, г.Королёв, мкр. Болшево. В данном районе централизованная сеть ливневой канализации отсутствует.

РАЗДЕЛ 1.

1.1. Запроектировать очистные сооружения предназначенные для очистки дождевых стоков с планируемой территории с учетом расхода и химического состава сточных вод. Расположить их перед выходным коллектором в реку Клязьма.

1.2. Проектирование ливневой канализации провести в соответствии с положением Федерального закона «Об охране окружающей среды», «Правил охраны поверхностных вод», требованиям СанПиН, СП, СНиП, ГОСТ, а также с учетом эпизодичности выпадения атмосферных осадков, интенсивности процессов снеготаянья, резкого изменения расходов и концентрации стоков во времени.

1.3. Предусмотреть возможность подключения к вновь проектируемой сети существующих районов с жилой застройкой.

1.4. Смотровые и дождеприемные колодцы расположить в местах доступных для обслуживания илососной и промывочной техникой.

1.5. Предусмотреть устройство подъездной дороги и ее освещение.

1.6. Границы работ по асфальтированию необходимо определить с учетом существующих планировочных отметок прилегающих проездов, дворов и территорий во избежание их подтопления.

РАЗДЕЛ 2.

- 2.1. Работы по строительству водосточных сетей и сооружений должны производиться только по согласованным проектам, разработанным специализированными организациями в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.
- 2.2. Строительство и монтаж сетей и сооружений должны вестись под техническим надзором представителя МУП «Автобытдор».
- 2.3. До начала строительства проект водосточных сетей в 2-х экземплярах должен быть согласован с МУП «Автобытдор», при этом 1 экземпляр передается в МУП «Автобытдор» для ведения технического надзора.
- 2.4. Подключение строящегося объекта к городским сетям водостока, при вводе его в эксплуатацию, может быть осуществлено только при условии выполнения настоящих технических условий.
- 2.5. Срок действия технических условий 3 года с момента получения. По истечении срока действия технических условий застройщику необходимо дополнительно решить вопрос об их продлении. Если в течение 45 дней претензий к техническим условиям не поступало, то они считаются принятыми в полном объеме.
- 2.6. Вводу в эксплуатацию подлежат только те наружные сети и сооружения, которые были построены по проектам, согласованным и утвержденным в установленном порядке и под техническим надзором представителей эксплуатирующей организации.
- 2.7. Ввод в эксплуатацию построенных сетей и сооружений водостока производится комиссией, создаваемой заказчиком, в состав которой входят и представители эксплуатирующей организации.
- 2.8. При вводе в эксплуатацию сетей и сооружений в МУП «Автобытдор» передается исполнительная документация, оформленная и согласованная в установленном порядке и объеме.
- 2.9. После ввода в эксплуатацию предприятие – заказчик решает вопрос о передаче построенных сетей и сооружений водостока на баланс и обслуживание эксплуатирующей организации.
- 2.10. До получения справки, о выполнении данных Технических условий, предоставить в МУП «Автобытдор» исполнительную документацию.

Директор



А.И. Лутовинов